

1.2.5 Verwaltungsgebäude

D 11/1 Richtwerte für die Sanitärausstattung in Bürogebäuden

Raumbezeichnung	Sanitärausstattung
WC-Räume für Damen	1 Klosettbecken für 8 bis 10 Frauen oder für 100 m ² Nutzfläche 1 bis 3 Waschtische je WC-Raum oder einer für höchstens 5 Klosettbecken 1 Ausgussbecken
WC-Räume für Herren	1 Klosettbecken für 10 bis 15 Männer oder für 100 m ² Nutzfläche 1 Urinal für 10 bis 15 Männer oder für 150 m ² Nutzfläche 1 bis 3 Waschtische je WC-Raum oder einer für höchstens 5 Klosettbecken 1 Ausgussbecken
Putzräume	1 Ausgussbecken
Büroräume	1 Waschtisch für 8 bis 10 Personen oder für 100 m ² Nutzfläche oder mindestens je Büroraum
Teeküchen	1 Kochendwasserbereiter 1 Einfachspülbecken mit Abtropffläche

Bei der Planung der Sanitärräume kann in der Regel von der Nutzfläche in etwa auf die Anzahl der Beschäftigten geschlossen werden.

Man rechnet etwa mit 10 - 12 m² Nutzfläche je Beschäftigten, wobei das Verhältnis Damen zu Herren etwa mit 1:1 angenommen werden kann.

Ausnahmen bei speziellen Betrieben und bei kleineren Betrieben bis zu 10 Beschäftigten.

In einem WC-Raum sollen maximal 10 WC-Zellen untergebracht werden.

Waschtische in Einzelbüros werden normalerweise in Wandnischen oder in Einbauschränke eingebaut.

D 11/2 Richtwerte der Sanitärausstattung in Behördenkantinen

Raumbezeichnung und Ausstattung	Sanitärausstattung bei Anzahl der Verpflegungsteilnehmer ca.				
	150 - 300	300 - 450	450 - 600	600 - 900	900 - 1200
WC-Räume für Herren					
- Klosettbecken	1	2	2	3	4
- Urinale	2	2	3	4	5
- Waschbecken	1	1	2	2	3
WC-Räume für Damen					
- Klosettbecken	1	2	2	3	4
- Waschbecken	1	1	1	1	2
- Ausgussbecken	1	1	1	1	1

Anzahl der Verpflegungsteilnehmer in der Regel = Zahl der Beschäftigten plus evtl. externer Verpflegungsteilnehmer.

Für das Kantinenpersonal sind zusätzliche Sanitär-, Ankleide- und Aufenthaltsräume entsprechend den gewerbeaufsichtlichen Vorschriften vorzusehen.

1.2.6 Industriebetriebe und Arbeitsstätten

D 11/3 Richtwerte für Toilettenanlagen in Industriebetrieben nach Arbeitsstätten-Richtlinien ASR 37/1

Beschäftigte bis zu	WC-Räume für Herren		WC-Räume für Damen	
	Klosettbecken	Urinate	Beschäftigte bis zu	Klosettbecken
5	1	-	5	1
10	1	1	10	1
25	2	2	20	2
50	3	3	35	3
75	4	4	50	4
100	5	5	65	5
130	6	6	80	6
160	7	7	100	7
190	8	8	120	8
220	9	9	140	9
250	10	10	160	10

In den ASR sind ferner Anforderungen über die Beschaffenheit, Ausstattung, Lüftung, Beleuchtung und Bemessung der Toilettenräume enthalten.

Ein WC-Raum darf höchstens 10 Klosettbecken enthalten.

Bei mehr als 10 Urinalen sind diese in einem gesonderten Raum unterzubringen.

In den Vorräumen ist für je 5 Klosettbecken mindestens 1 Handwaschbecken oder Waschtisch vorzusehen.

Vgl. auch Kap. D 3.4.4 „Öffentliche WC-Anlagen“.

D